



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ШИМАНОВСКОГО РАЙОНА

ул. Ворошилова, 38, г. Шимановск,

Амурская область, 676306
29.03.2018 7-50-2018

№ _____

Директору МОАУ ДО
Центр детского творчества
г.Шимановска

Шутовой И.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(об устранении нарушений требований ФЗ РФ "О пожарной безопасности")

По поручению прокурора Амурской области от 27.03.2018 о проведении проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, прокуратурой Шимановского района совместно с начальником ОНДиПР по г. Шимановску и Шимановскому району УНДПР ГУ МЧС России по Амурской области проверено здание МОАУ ДО Центр детского творчества г.Шимановска, расположенное по адресу: г. Шимановск, мкр.1, д.29.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" - законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов

АВ 017951

в целях обеспечения пожарной безопасности, установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (далее по тексту - Правила), утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В ходе проверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности выявлены следующие нарушения:

В соответствии с п.п. а п. 36 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

В нарушение указанного требования при проведении проверки было выявлено, что в тамбуре на первом этаже размещены различные сгораемые материалы, изделия, оборудование.

Согласно п. 102 Правил противопожарного режима в учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

Однако в ходе проверки установлено, что в кабинете дизайнера, размещены различные сгораемые предметы и материалы, которые не хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

Указанные нарушения наносят существенный вред правам и охраняемым законам интересам граждан, а также ставят под угрозу безопасность жизни и здоровья несовершеннолетних, обучающихся в учреждении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона РФ «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и незамедлительно принять меры к устранению допущенных нарушений законодательства.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц допустивших указанные в представлении нарушения.
3. Представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры Шимановского района. О дате и времени рассмотрения уведомить прокурора района.
4. О принятых мерах по устранению допущенных нарушений законодательства сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месяца со дня получения.

И.о. прокурора района
советник юстиции

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a short horizontal stroke and a small downward tick.

В.Г.Осса

Муниципальное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского творчества
города Шимановска»
(МОАУ ДО ЦДТ)

ИНН/КПП 2809001932/282901001
ОГРН 1022800761466
676307, Амурская область,
г. Шимановск, микрорайон 1 дом 29
тел.: 8 (41651) 2-15-05

Иск. № 7 от 29.03.2018
На _____ № _____

И.о.прокурора района
советнику юстиции
В.Г.Осса
от директора МОАУ ДО ЦДТ
И.А.Шутовой

Информация об исполнении представления « Об устранении нарушений ФЗ
РФ « О пожарной безопасности»)

Администрация муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования « Центр детского творчества города Шимановска» в лице директора Ирины Александровны Шутовой предоставляет информацию об исполнении представления «Об устранении нарушений ФЗ РФ « О пожарной безопасности» (предписание об устранении нарушений ФЗ РФ « О пожарной безопасности» от 29.03.2018 года № 7-50-2018».

1. На момент проверки при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов было выявлено, что в тамбуре на первом этаже размещены различные стораемые материалы, изделия, оборудование.

На Ваши требования о рассмотрении настоящего представления приняты незамедлительные меры к устранению нарушений: тамбур на первом убран от лишнего материала.

Ответственному лицу вынесено дисциплинарное взыскание (приказ от 28.04.2018 № 45 « О дисциплинарном взыскании»). Копия приказа прилагается.

Директор МОАУ ДО ЦДТ

И.А.Шутова

03.05.2018